



**INVENTARIO DE REFUGIOS TEMPORALES  
LOCALIZADOS EN ACAPULCO, GUERRERO  
2023**

<b>ZONA:</b>	11 - SIMON BOLIVAR		
<b>No. DE ALBERGUE:</b>	55	<b>CALLE:</b>	14 Esq. Calle 30
<b>NOMBRE:</b>	Colegio de Bachilleres No. 16	<b>NUMERO:</b>	s/n
<b>CLAVE ESCOLAR:</b>	12ECD0039H	<b>COLONIA:</b>	Postal
<b>DIRECTOR:</b>	Profr. Pedro Duarte Bañuelos	<b>TEL. DIR.:</b>	Esc. 744 441 63 55. 7471788002
<b>RESPONSABLE:</b>	(Velador) Alfonso Garcia Hernandez Lun - Viernes	<b>TEL. RESP.:</b>	Alfonso 7441443778

**DIMENSIONES:**

<b>ESTADO FISICO:</b>	<b>BUENO</b>		
<b>ELEVACION:</b>	55 Mts	<b>COORD. N.</b>	16°54'26.03" W. 99°49'57.99"
<b>No. AULAS:</b>	14	<b>CAPACIDAD:</b>	280 PERSONAS
<b>LETRERO:</b>	no	<b>SEÑALIZACION:</b>	no
<b>SUP. TERRENO</b>	11000 M <sup>2</sup>	<b>SUP. CONSTRUCC:</b>	8000 M <sup>2</sup>
<b>TIPO CONSTRUCCION:</b>	Concreto reforzado		

**OBSERVACIONES :** Se observó una barda permietral de 38.5ml colindante con la calle 14 de la Col. Postal la cual se encuentra fracturada y con desplome representando alto riesgo de colapso, se recomienda su demolición y reconstrucción. La cancha deportiva puede ser utilizada como helipuerto. Victor Alfonso Macedo Castro 7441171156.

**CROQUIS :**



**INSTALACIONES:**

<b>INST. ELECTRICA :</b>	si	<b>WC HOMBRES</b>	4	<b>CAPACIDAD CISTERNA:</b>	4 M <sup>3</sup>
<b>INST. HIDRAULICA :</b>	si	<b>WC MUJERES</b>	4	<b>CAP. TINACO :</b>	3 de 1100 Lts.
<b>INST. SANITARIA:</b>	si	<b>LAVABOS</b>	7		
		<b>MINGITORIOS</b>	3		

**OBSERVACIONES :** Servicio irregular de agua potable, tienen pozo artesano.

**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL LLENADO DE ESTE FORMATO**

JAVIER APARICIO GARCIA

FECHA:

01/04/2023

VERIFICADOR