

## INVENTARIO DE REFUGIOS TEMPORALES LOCALIZADOS EN ACAPULCO, GUERRERO 2023

<b>ZONA:</b>	19 - LLANO LARGO		
<b>No. DE ALBERGUE:</b>	42	<b>CALLE:</b>	Av. Principal
<b>NOMBRE:</b>	Esc. Prim. José Guadalupe Zuno Hernandez	<b>NUMERO:</b>	s/n
<b>CLAVE ESCOLAR:</b>	12DPR1177W	<b>COLONIA:</b>	Cumbres de Llano Largo
<b>DIRECTOR:</b>	Vicente Campos Tamarid	<b>TEL. DIR.:</b>	7441645279
<b>RESPONSABLE:</b>	Sra. Marlen Contreras Vazquez	<b>TEL. RESP.:</b>	74 45 87 30 76

**DIMENSIONES:**

<b>ESTADO FISICO:</b>	<b>BUENO</b>		
<b>ELEVACION:</b>	342 Mts	<b>COORD. N.</b>	16°49'38.29" W. 99°50'29.80"
<b>No. AULAS:</b>	13	<b>CAPACIDAD:</b>	100 PERSONAS
<b>LETRERO:</b>	no	<b>SEÑALIZACION:</b>	no
<b>SUP. TERRENO</b>	12250 M <sup>2</sup>	<b>SUP. CONSTRUCC:</b>	4000 M <sup>2</sup>
<b>TIPO CONSTRUCCION:</b>	Concreto Reforzado		

**OBSERVACIONES :** Problemas de filtración en aula de medios, 6A y B. Techumbre de estructura metálica en área de cancha presenta deterioro en láminas, canaleta y pilares por falta de mantenimiento, solicitan cursos de primeros auxilios.

**CROQUIS :**



**INSTALACIONES:**

<b>INST. ELECTRICA :</b>	si	<b>WC HOMBRES</b>	5	<b>CAPACIDAD CISTERNA:</b>	5 M <sup>3</sup>
<b>INST. HIDRAULICA :</b>	si	<b>WC MUJERES</b>	5	<b>CAP. TINACO :</b>	3 de 1100 Lts.
<b>INST. SANITARIA:</b>	si	<b>LAVABOS</b>	4		
		<b>MINGITORIOS</b>	2		

**OBSERVACIONES :**

**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL LLENADO DE ESTE FORMATO**

JAVIER APARICIO GARCIA
FECHA: 30/03/2023

VERIFICADOR