

## INVENTARIO DE REFUGIOS TEMPORALES LOCALIZADOS EN ACAPULCO, GUERRERO 2024


<b>ZONA:</b>	20 - PLAN DE LOS AMATES		
<b>No. DE ALBERGUE:</b>	33	<b>CALLE:</b>	Circuito Francisco Ruiz Massieu
<b>NOMBRE:</b>	Esc. Prim. Luis Donaldo Colosio	<b>NUMERO:</b>	s/n
<b>CLAVE ESCOLAR:</b>	12DPR2360A	<b>COLONIA:</b>	Luis Donaldo Colosio
<b>DIRECTOR:</b>	Prof. Ildefonso Reyes Taboada	<b>TEL. DIR.:</b>	74 42 65 51 76
<b>RESPONSABLE:</b>	Sra. Reina Méndez Velázquez	<b>TEL. RESP.:</b>	74 42 96 59 62

**DIMENSIONES:**

<b>ESTADO FISICO:</b>	BUENO		
<b>ELEVACION:</b>	10	Mts	<b>COORD. N.</b> <u>16°47'55.24"</u> <b>W.</b> <u>99°48'03.50"</u>
<b>No. AULAS:</b>	12		<b>CAPACIDAD:</b> <u>180</u> <b>PERSONAS</b>
<b>LETRERO:</b>	no		<b>SEÑALIZACION:</b> <u>si</u>
<b>SUP. TERRENO</b>	1.200	M <sup>2</sup>	<b>SUP. CONSTRUCC:</b> <u>700</u> <b>M<sup>2</sup></b>
<b>TIPO CONSTRUCCION:</b>	Concreto Reforzado		

**OBSERVACIONES:** Dir. T.V. Profra. Myrna López Basilio 74 41 24 41 87. Filtración en aula de 4° B en piso y paredes, el colapso de dos techumbres de estructura metálica en área de cancha y área de comedores. El colapso de una barda perimetral colindante con el área de gradas de la cancha en una sección de 20ml aprox. Se recomienda su reconstrucción.

**CROQUIS:**



**INSTALACIONES:**

<b>INST. ELECTRICA:</b>	<u>si</u>	<b>WC HOMBRES</b>	<u>8</u>	<b>CAPACIDAD CISTERNA:</b>	<u>pozo artesano</u> <b>M<sup>3</sup></b>
<b>INST. HIDRAULICA:</b>	<u>si</u>	<b>WC MUJERES</b>	<u>12</u>	<b>CAP. TINACO:</b>	<u>1 de 1100</u> <b>Lts.</b>
<b>INST. SANITARIA:</b>	<u>si</u>	<b>LAVABOS</b>	<u>6</u>		
		<b>MINGITORIOS</b>	<u>1</u>		

**OBSERVACIONES:**

**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL LLENADO DE ESTE FORMATO**

JAVIER APARICIO GARCIA
FECHA: 22/04/2024

VERIFICADOR