

## INVENTARIO DE REFUGIOS TEMPORALES LOCALIZADOS EN ACAPULCO, GUERRERO 2024

<b>ZONA:</b>	8 - MAGALLANES		
<b>No. DE ALBERGUE:</b>	11	<b>CALLE:</b>	Av. Ruiz Cortinez
<b>NOMBRE:</b>	Esc. Sec. Gral. Ignacio Chavez	<b>NUMERO:</b>	s/n
<b>CLAVE ESCOLAR:</b>	12DES0212Y	<b>COLONIA:</b>	Alta Mira
<b>DIRECTOR:</b>	Norma Cecilia Mujica Castillo	<b>TEL. DIR.:</b>	(escuela) 488 08 28 y 74 42 07 96 06
<b>RESPONSABLE:</b>	Luchirino Gallardo (servicios)	<b>TEL. RESP.:</b>	7441776401

**DIMENSIONES:**

<b>ESTADO FISICO:</b>	BUENO		
<b>ELEVACION:</b>	176 Mts	<b>COORD. N.</b>	16°52'33.52" W. 99°52'49.22"
<b>No. AULAS:</b>	18	<b>CAPACIDAD:</b>	200 PERSONAS
<b>LETRERO:</b>	no	<b>SEÑALIZACION:</b>	no
<b>SUP. TERRENO</b>	20.000 M <sup>2</sup>	<b>SUP. CONSTRUCC:</b>	6000 M <sup>2</sup>
<b>TIPO CONSTRUCCION:</b>	Concreto reforzado		
<b>OBSERVACIONES:</b>	Socavación en la parte frontal del plantel por erosión hídrica ya que no cuenta con muros de contención representando riesgo de deslizamiento de material sólido y rocas de la parte alta ante la próxima temporada de lluvias. El pasamanos del segundo nivel presenta deterioro por exceso de humedad representando un riesgo para el alumnado y personal docente por lo que se recomienda su demolición y reconstrucción o cambio por herrería.		

**CROQUIS:**



**INSTALACIONES:**

<b>INST. ELECTRICA:</b>	si	<b>WC HOMBRES</b>	6	<b>CAPACIDAD CISTERNA:</b>	40 M <sup>3</sup>
<b>INST. HIDRAULICA:</b>	si	<b>WC MUJERES</b>	6	<b>CAP. TINACO:</b>	1 de 1100 Lts.
<b>INST. SANITARIA:</b>	si	<b>LAVABOS</b>	6		
		<b>MINGITORIOS</b>	1		

**OBSERVACIONES:**

**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL LLENADO DE ESTE FORMATO**

<u>JAVIER APARICIO GARCIA</u> VERIFICADOR	<b>FECHA:</b> <u>16/04/2024</u>
--	---------------------------------